

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Комсомольский отряд филиала ФГП ВО ЖДТ России на Дальневосточной железной дороге

**АКТ № 613
проведения пожарно-технического обследования объекта защиты**

Ст. Комсомольск

(место составления акта)

с 22.08.2018 по 31.08.2018

(дата ПТО)

Я, заместитель начальника пожарного поезда Орлов Тимур Исмаилович,

(указать должность и Ф.И.О. пожарного инспектора, проводившего пожарно-техническое обследование)

План ОТМ на 2018 год.

(по основанию Плана-графика на указать дату и номер распоряжения, на основании которого проведено пожарно-техническое обследование)

совместно с Специалист ОТ Минько И.Г.

(указать должности и Ф.И.О. лиц, участвовавших от ОАО "РЖД" в проведении мероприятия по профилактике пожаров)

в присутствии Директора Минько Н.В.

(указать должность и Ф.И.О. представителя из руководящего структурного подразделения (ДП) "РЖД", присутствовавшего при проведении мероприятия по профилактике пожаров)

руководствуясь Регламентом организации и осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе ОАО "РЖД", утвержденном распоряжением ОАО "РЖД" от 31.12.2014 № 3248р провел:

плановое

(указать вид пожарно-технического обследования)

НОУ Школа-интернат №30 (ст. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина 58/3). Школа интернат №30 - Здание учебных мастерских (г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 58/3).

*(указать наименование объекта защиты, его адрес)***В ходе обследования установлено:***(указать результаты обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях, их характере,*

Проведена проверка зданий и помещений здания школы-интерната №30. Система извещения о пожаре – Рубеж. ТО системы извещения о пожаре проведено 14.08.2018 года. Территория здания школы-интерната №30 содержится в удовлетворительном состоянии, проезды для пожарной техники имеются, технически исправны. Эвакуационные пути и выходы из здания содержатся в удовлетворительном состоянии, не захламлены, обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Возможность беспрепятственной эвакуации персонала до наступления опасных факторов пожара имеется. Индивидуальные и коллективные средства защиты при пожаре имеются, исправны. Утвержденные планы эвакуации персонала при пожаре в наличии. В журнале противопожарного инструктажа имеется отметка об отработке планов эвакуации с работниками объекта. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Первичными средствами пожаротушения объект укомплектован в полном объеме. Огнетушители проходили проверку в ВДПО г. Комсомольске августе 2018 г. сроком на 1 год, следующая периодическая проверка в августе 2019 г. На объекте имеется уголок по пожарной безопасности. На нем размещены приказы за 2018 г. о пожарной безопасности, запрете курения, назначении ответственных лиц за ПБ, нормы оснащения объекта средствами пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности,

правила пользования огнетушителями, план эвакуации персонала при пожаре и т.д. Имеется утвержденная внутренняя программа обучения работников мерам пожарной безопасности. Руководители школы-интерната №30 ответственные за организацию пожарной безопасности проходят обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства раз в 3 года с выдачей удостоверения о прохождении ПТМ. Работники школы-интерната №30 проходят периодический противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа. Готовность персонала к действиям в случае возникновения пожара удовлетворительная. Противопожарный режим работниками школы-интерната №30 соблюдается. Знания работников школы-интерната №30 при возникновении пожара удовлетворительные. Охранники, не относящиеся к РЖД (ЧОП), показали удовлетворительные знания по ПТМ, а также вменяемую работу с ОПС, обработке вводной «Пожар».

лица, ответственные за пожарную безопасность: Директор Минько Н.В.

(о лицах, на которых возлагается ответственность за обеспечение пожарной безопасности)

Принятые меры:

(указать меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, принятые пожарной инспекцией)

(предоставить об устранении нарушений требований пожарной безопасности, предписанные в соответствии с законодательством, предписания о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности)

Объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований норм и правил пожарной безопасности:

(привести также сведения об ознакомлении лиц с ответами в соответствии с актом руководителя структурной

ОАО "РЖД" или его представителей, а также лиц, привлеченных при проведении обследования, их подписи или даты об ознакомлении с актом)

Приложения:

(указать прилагаемые документы, связанные с привлечением обследованной)

заместитель начальника пожарного поезда Орлов Т. И.

(должность, фамилия, инициалы пожарного инспектора(ов))

27.08.2018

(дата составления)

Экземпляр акта с приложениями получил:

Минько Н.В.

(подпись)

директор Минько Н.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица ОАО "РЖД")

31.08.2018

(дата вручения)